

研修報告書

(1) 概要

分 類	A:技術力向上 E:その他
テー マ	第 1 種高圧ガス製造設備変更申請に伴う完成検査
目 的	監督官庁である福岡県による第 1 種高圧ガス製造設備変更申請に伴う完成検査について、手続き方法等を把握し、班内のスキルアップ及びバックアップ構築へ繋げていく
日 時	平成 28 年 3 月 22 日 (火) 10 時 30 分 ~ 12 時 00 分
場 所	超伝導システム科学研究所センター及び低温センター
講 師	福岡県担当者、エア・リキード工業ガス(株)、低温センター関係職員
参加者氏名 4 名	田中(純)、東畠、吉田、赤司
企画者 (報告書作成者に○)	低温センター関係職員、○東畠
内 容	<p>低温センターに新規設置したセルフ液体窒素汲み出し装置 2 台について、福岡県による完成検査が行われた。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・エアリキード工業ガス(株) 担当者より今回の申請内容について説明が行われ、図面による検定パースの確認が行われた。 ・現場にて検定パースの確認が行われた。  <p style="text-align: center;">新設されたセルフ液体窒素汲み出し装置</p>