

平成 19 年 4 月 27 日

伊都地区事業場 職場巡視結果報告書

平成 19 年 4 月度の職場巡視の結果について、下記の通り報告します。

記

実施日時：平成 19 年 4 月 26 日（木）15:20～17:20

実施場所：[REDACTED]

巡視結果：

ほとんどの部屋に共通する問題として、次の点につき対策をご検討ください。本棚・整理棚・ロッカー等の固定がほとんど行われていません。地震の際に危険ですので対策が必要です。上下分割式の棚で、上下の固定が行われていないものは特に危険です。また、部屋の出入り口近くの棚は、地震の際に倒れると通路を塞ぐおそれがあるので、早急に対策を講じて下さい。床や壁に固定する際に費用がかかるケースも多いようですので、学科単位、あるいは部局全体として一括して対処することにより、コストを抑え、迅速に実施されることをお勧めします。

[REDACTED]室：整理整頓・コード類の処理が適切になされています。レーザ実験中の安全のため遮光カーテンを設置してください。



[REDACTED]室：ボンベの固定が適切になされています。

[REDACTED]室：入り口にある急スロープは気づきにくく危険です。目印を付けてください。



■■■■ 室：棚の固定は適切ですが、その上の机やパソコンは移動するか、落下防止策をとってください。実験器具のうち転倒の危険のあるものは床等に固定してください。



■■■■ 室：窓がないので、採光ができず換気にも懸念があり居室としては問題があります（現在は、いわば「倉庫の中でデスクワークを行っている」状態）。部屋の区画をし直す必要がありそうです。

以上

